



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164. Тел. ОД /8-8652/24-52-26
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова 191 «А» тел: (88652)94-54-58
ОНД и ПР по Новоалександровскому району
356000 г. Новоалександровск ул. Заводская 51 тел: (886544) 672-67, электронный адрес: novoaleks77@bk.ru
Телефон доверия: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99
Северо-Кавказского регионального центра МЧС России – 8(8793) 39-99-99

Предписание № 160/1/123

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 16 «Ромашка», Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Григорополисская, ул.

Первомайская, 6 а

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Новоалександровского района Ставропольского края по пожарному надзору подполковника внутренней службы В.Н. Рак № 160 от «16» августа 2016 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 час 02.09.2016 г. по 13.00 час 02.09.2016 г. проведена плановая проверка государственным инспектором Новоалександровского района Ставропольского края по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Воробьевым Олегом Сергеевичем Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 16 «Ромашка», Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Григорополисская, ул. Первомайская, 6 а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с МДОУ «Детский сад № 16 «Ромашка» Маркиной Екатериной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Препи сан ия | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|----------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | В журнал учета противопожарных инструктажей не заносятся результаты проведения вводного инструктажа. | НПБ 645-07 п. 10 | 01.12.2016 | |
| 2 | Не разработана программа вводного противопожарного инструктажа. | НПБ 645-07 п. 14. | 01.12.2016 | |
| 3 | Не разработана программа первичного противопожарного | НПБ 645-07 п. 18. | 01.12.2016 | |

| | | | | |
|---|--|------------------------------|------------|--|
| | инструктажа. | | | |
| 4 | Приборы управления средствами автоматической противопожарной защиты объекта не расположены таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 50 мм. | СП. 5.13130.2009 п. 13.14.8. | 01.12.2016 | |
| 5 | На дверях помещений складского назначения не обеспечено наличие указателей пожарной опасности помещения и класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | ППР в РФ п. 20. | 01.12.2016 | |
| 6 | В коридоре 1-го этажа у входа в группу ранего возраста допущена эксплуатация электрического светильника со снятым рассеивателем (плафоном). | ППР в РФ п. 42 | 01.12.2016 | |
| 7 | Допущено хранение инвентаря и других материалов в тамбуре эвакуационного выхода из пищеблока. | ППР в РФ п. 36. | 01.12.2016 | |
| 8 | Углекислотные огнетушителя не оснащены раструбами для подачи огнетушащего вещества. | ГОСТ 51057-2001 п. 5.29. | 01.12.2016 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Новоалександровского района
Ставропольского края по пожарному надзору
капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору. (подпись))

«02» августа 2016 г.



О.С. Воробьев

Предписание для исполнения получил(а):
Заведующая МДОУ «Детский сад № 16 «Ромашка»

Маркина Е.А.

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

«02» августа 2016 г.